Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области

163000 г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, e-mail: 29.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

163000 г. Архангельск ул. Советских Космонавтов д.51, тел. 28-80-70, 21-10-76

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска

Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д.30, корп.1, тел.(81852)4-34-97, e-mail: ogpn15arh@yandex.ru

Федеральный государственный пожарный надзор

(вид надзора: федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)

Предписание №2/1/1

. об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара (далее - предписание об устранении нарушений)

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №13 «Березка» общеразвивающего вида второй категории» (далее МДОУ «Детский сад №13»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области № 1 от «18» января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. 22.01.2021 г. до 10 ч. 00 мин. 18.02.2021 г. проведена плановая проверка

(наименование органа ГПН)

Минаевой Анной Васильевной - государственным инспектором г. Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору, Щеголихиным Михаилом Игоревичем - инженером сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности, территории и здания МДОУ «Детский сад № 13»: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Ударников, д19. корп.1.

ижность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Принимали участие: заведующая МДОУ «Детский сад №13» Лиходиевская Марина Андреевна, заместитель заведующей МДОУ «Детский сад №13» по административно-хозяйственной работе Озол Юлия Викторовна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	Устранить нарушение. Аккумуляторные батареи блока резервного источника питания находятся в разряженном состоянии, тем самым не обеспечивают питание электроприемников систем автоматической противопожарной защиты (техническое заключение СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области №03-21 от 29.01.2021)	п.54 ППР в РФ; ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ; п. 15.3 СП 5.13130.2009	01.02.2022	
2.	Устранить нарушение. Уровень звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в спальном помещении группы «Солнышко» (пом. №1 на 1-м этаже согласно паспорту БТИ) при работе системы речевого оповещения, составляет 49, что менее 70 дБА (техническое заключение СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области №03-21 от 29.01.2021)	п. 54 ППР в РФ; ч.4 ст.84 ФЗ № 123-ФЗ; п. 3.16 НПБ 104-03	01.02.2022	
3.	Устранить нарушение. Уровень звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в спальном помещении группы «Скворушка» (пом. №15 на 1-м этаже согласно паспорту БТИ) при работе системы речевого оповещения, составляет 49, что менее 70 дБА (техническое заключение СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области №03-21 от 29.01.2021)	п. 54 ППР в РФ; ч.4 ст.84 ФЗ № 123-ФЗ; п. 3.16 НПБ 104-03	01.02.2022	
4.	Устранить нарушение. Наружная лестница выхода из помещений пищеблока (пом.№,17,18,19,21 1-этаж согласно паспорта БТИ) не оборудована ограждением с перилами, высота лестницы более 45 см	ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ; п.4.3.5 СП 1.13130.2020	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДиПР г. Новодвинска-
Государственный инспектор города Новодвинска
по пожарному надзору
Минаева А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«18» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МДОУ «Детский сад №13»
Лиходиевская Марина Андреевна

(должность, фамилия, инициалы)

«18» февраля 2021 г.